調達品目表（４２１０００５Ｂ）
統制番号：Ｋ２６Ｓ－００２ＡＦ８ＴＢ－ＮＥ３－０００８

| | | | |
|---|---|---|---|
| 調達要求番号 | ＤＰ２４５１６４２２１００７ | 作成部課名 | 資材計画部　資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 平成２６年　５月　９日 | 作成年月日 | 平成２６年　５月　７日 |
| 仕様書番号 | ４補ＬＰＳ－Ｙ００００５ | | |

| 品名 | カタログ製品名 | 数　量 |
|---|---|---|
| ５０ｍｍ消防用ガンタイプノズル（低反動型） | 櫻護謨（株）　１７１５ＺＴ－５０<br>東京サイレン（株）　ＴＳ－０５０１－Ｔ　５０ｍｍ<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） | ３　ＥＡ |

**1　同等とする性能等**

a) 放水圧力　：０．５ＭＰａ以上であること。
b) 呼び径　：５０ｍｍであること。
c) 質量　：３Ｋｇ以下であること。
d) 放水流量切り替え　：４段切り替えであること。
e) 噴霧角度調整機能付
f) 低反動型　：ノズル本体を一定の角度だけ曲げる等により、反動力のすべてが防災要員にかからないような構造を有すること。
：防災要員が一人で安全かつ有効に放水できるようにベルトの装備等措置が講じられていること。

**2　その他の指示**

**2.1　提出書類**

a) 類別原資料　：要
b) 取扱説明書　：本体に１部

調達品目表（４２１０００６）
統制番号：Ｋ２６Ｓ－００２ＡＦ８ＴＢ－ＮＥ３－０００８

| | | | |
|---|---|---|---|
| 調達要求番号 | ＤＰ２４５１６４２２１００８ | 作成部課名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 平成２６年　５月　９日 | 作成年月日 | 平成２５年　６月２１日 |
| 仕様書番号 | ４補ＬＰＳ－Ｙ００００５ | | |

| 品名 | カタログ製品名 | 数　量 |
|---|---|---|
| ６５ｍｍ消防用ガンタイプノズル（低反動型） | 櫻護謨（株）　１７１５ＺＴ－６５<br>東京サイレン（株）　ＴＳ－０５０１－Ｔ　６５ｍｍ<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） | ５　ＥＡ |

**1　同等とする性能等**

a)　放水圧力　：０．５ＭＰａ以上であること。
b)　呼び径　：６５ｍｍであること。
c)　質量　：３Ｋｇ以下であること。
d)　放水流量切り替え　：４段切り替えであること。
e)　噴霧角度調整機能付
f)　低反動型　：ノズル本体を一定の角度だけ曲げる等により、反動力のすべてが防災要員にかからないような構造を有すること。
：防災要員が一人で安全かつ有効に放水できるようにベルトの装備等措置が講じられていること。

**2　その他の指示**

**2.1　提出書類**

a)　類別原資料　：不要
b)　取扱説明書　：本体に１部